

Tychy, dnia 12 września 2012r.

ORYGINAŁ

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm./, w związku z oględzinami przeprowadzonymi w dniu 5.09.2012r. na wniosek Pana Marcina Legwand, których ustalenia zawarte są w protokole nr 242/1217/NS/ZNS/12/200

stwierdzam,

że **Przedszkole Nr 4** usytuowane w Tychach przy ulicy Cmentarnej 54 w dacie oględzin

nie spełniało

wymagań fachowych i sanitarnych określonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ tj.:

- brak punktu wodnego w pokoju socjalnym,
- brak umywalki w gabinecie pielęgniarki.

W trakcie oględzin przeprowadzonych w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego stwierdzono, że przedmiotem odbioru były pomieszczenia w budynku zajmowanym przez zespół szkolno-przedszkolny. Na parterze budynku wydzielono następujące pomieszczenia:

- szatnię,
- dwie sale dla dzieci ze wspólną łazienką wyposażoną w 2 muszle ustępowe w kabinach, 2 umywalki i natrysk,
- ustęp personelu z przedsionkiem,
- pomieszczenie rozdzielania posiłków z cateringu wyposażone w zlewozmywak dwukomorowy i umywalkę,
- zmywalnię naczyń wyposażoną w zlewozmywak dwukomorowy,
- magazynek,
- zaplecze z szafką na odzież,
- komunikację wewnętrzną.

Na pierwszym piętrze obiektu znajdują się sale lekcyjne, świetlica, ustępy dzieci (damski i męski) oraz ustęp personelu. Na poddaszu wydzielono gabinet pielęgniarki, pokój nauczycielski pełniący jednocześnie funkcję pomieszczenia socjalnego, pomieszczenie porządkowe, magazynki i komunikację wewnętrzną.

Wykończenie wewnątrz prawidłowe. Oświetlenie pomieszczenia stałej pracy światłem naturalnym i sztucznym. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej. Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna, w ustępach bez okna dodatkowo wspomagana wentylatorami mechanicznymi wyciągowymi.

Niespełnienie wymagań fachowych i sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami uzasadnia wydanie niniejszej negatywnej opinii sanitarnej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Goldymia

Otrzymuje:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tychach
43-100 Tychy, ul. Cmentarna 54

Do wiadomości:

1. HDiM w/m
2. HŻŻ w/m

kopia: ZNS a/a